



Obec Nová Ves u Chotěboře

582 73 Nová Ves u Chotěboře 63

tel. 569621528, ounovaves@tiscali.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro určení technologie

„Splašková kanalizace a ČOV v obci Nové Vsi u Chotěboře“

Zadavatel: Obec Nová Ves u Chotěboře
582 73 Nová Ves u Chotěboře 63

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:
Ing. Zdeněk Polák
Gagarinova 1229
58301 Havlíčkův Brod
569 425 539

1. Úvod

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na sestavena a určení technologie ČOV v rámci zákona číslo 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon). Práva, povinnosti a podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

2. Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka návrhu technologie dle požadavků stanovených poptávajícím.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

3. Lhůta pro provedení stavby

3.1. Termíny plnění

Zadavatel pro zpracování nabídky stanovuje následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

3.1.1 Předpokládaný termín předání nabídky 12.03.2007

4. Obchodní podmínky

4.1. Obchodní podmínky pro dodávku technologie

Zadavatel jako součást nabídky předkládá projektovou dokumentaci navržené technologie ČOV pro zpracování PD pro stavební řízení.

4.2. Závaznost obchodních podmínek

Technické a obchodní podmínky musí být během 12měsíců neměnné

4.3. Vztah technických a obchodních podmínek a nabídky

Uchazeči přiloží stanovené technické a obchodní podmínky k PD ČOV jako nedílnou součást své nabídky. Technické a obchodní podmínky budou podepsány oprávněnou osobou uchazeče (tj. osobou, která je za uchazeče oprávněna jednat a podepisovat) a opatřeny razítkem.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

5.1. Nabídková cena

Nabídková cena je pro účely zadávacího řízení pouze informativní, pro vypracování rozpočtového výhledu a investičního záměru

5.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena stavebního objektu bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

5.3. Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást projektové dokumentace předkládá výkaz požadovaných prací a dodávek v tištěné formě a v elektronické podobě bez uvedení cen. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky uchazeče.

6. Požadavky na kvalifikaci

6.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou stanoveny v oznámení zadávacího řízení. Požadavky uvedené níže zpřesňují požadavky zveřejněné v oznámení zadávacího řízení.

6.2. Kvalifikace uchazeče

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

6.2.1 splnění základních parametrů zadání

6.2.2 předložení referenci na již realizovanou ČOV. (ČOV ve spojení s tlakovou kanalizací je výhodou)

6.2.3 prokázání oprávnění k podnikání včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku

6.2.4 prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6.3. Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem.

7. Odborná způsobilost

7.1. Doklad prokazující splnění odborné způsobilosti

Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby pro osobu pověřenou vedením stavby.

7.2. Prokázání odborné způsobilosti pomocí třetí osoby

Uchazeč může splnění odborné způsobilosti prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci.

8. Obsah a forma nabídky a dokumentace uchazeče

8.1. Nabídka a dokumentace uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka uchazeče (návrh technologie ČOV) doložený doklady stanovenými zadavatelem jako součást nabídky. Dokumentací uchazeče se rozumí doklady prokazující kvalifikaci.

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

8.2. Podání nabídky a dokumentace uchazeče

Nabídka i dokumentace uchazeče může být podána buď v jednom svazku nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit.

8.3. Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky

Dokumentace uchazeče a nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

8.4. Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů dokumentace uchazeče a nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

8.5. Členění dokumentace uchazeče a nabídky, obsah

Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno, zda každá v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny:

8.5.1 Nabídka – musí obsahovat

8.5.1.1 Vyplněný formulář „Krvčí list nabídky“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky)

8.5.1.2 Návrh PD technologie musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněnce uchazeče a opatřen otiskem razítka.

8.5.1.3 Nedílnými součástmi nabídky uchazeče musí být

- Položkové rozpočty
- Technické specifikace
- Obchodní podmínky

Upozornění : nabídka podaná společně více dodavateli bude za krycím listem obsahovat originál listiny podle § 30 odst.7 zákona. Tato listina musí být opatřena razítky a podpisy oprávněných osob všech účastníků společné nabídky.

V nabídce bude následovat za formulářem „Krycí list nabídky“.

8.5.2 Dokumentace prokazující kvalifikaci – musí obsahovat

8.5.2.1 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií

8.5.2.2 Doklady opravňující k podnikání

- Živnostenský list
- Výpis z obchodního rejstříku

8.5.2.3 Doklady prokazující technickou způsobilost

- Údaje o referenčních zakázkách
- Osvědčení objednatele(ů) popřípadě prohlášení uchazeče

8.5.2.4 Doklady prokazující odbornou způsobilost uchazeče

- Osvědčení o autorizaci.

Upozornění : dokumentace prokazující kvalifikaci uchazeče bude v případě podání nabídky společně více dodavateli obsahovat doklady jimiž prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií první účastník společné nabídky, dále druhý účastník až po posledního účastníka společné nabídky a následně pak ostatní doklady.

9. Způsob hodnocení nabídek

9.1. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejlepší technické řešení a nejnižší provozní náklady

Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí 5-ti člennou odbornou komisí.

10. Ostatní podmínky

10.1. Parametry a kritéria

10.1.1. Technologii ČOV navrhnout pro tlakovou kanalizaci obce Nová Ves u Chotěboře do oploceného areálu o půdorys.rozměrech 22,8m x 17,20m podle dříve zaslané situace

10.1.2. Prvním technologickým stupněm by měla být havarijní vana pro zklidnění nátoky (odhad rychlosti na vtoku - 6 atm).

10.1.3. Další požadavek je oddělení lehkých částí v následujícím stupni (lapol , apod)

10.1.4. Dále je požadována minimální obslužnost, provozní nenáročnost, možnost dálkové kontroly a obsluhy.

10.1.5. Automatický provoz při minimální spotřebě elektrické energie

10.1.6. Minimální vliv na životní prostředí

10.1.7. Po dostavbě kanalizací a ČOV bude připojeno 560 E.O.(odhad rok 2008)

Tři roky po dostavbě kanalizací a ČOV bude připojeno 700E.O.

5-6 let po dostavbě kanalizací a ČOV bude připojeno 900 E.O.

Jaké stavební, technické a technologické úpravy by pro jednotlivé etapy byly nutné,včetně cenového nástinu

10.1.8. Limity v ukazatelích uvedených v tabulce v profilu odtoku z ČOV

| Parametr | (mg/l) „p“ | (mg/l) „m“ | | |
|--------------------|------------|------------|--|--|
| BSK ₅ | 15 | 20 | | |
| CHSK _{Cr} | 70 | 90 | | |
| NL | 20 | 25 | | |
| N-NH ₄ | 5 | 15 | | |
| N _{celk} | 30 | 40 | | |
| P _{celk} | 7 | 12 | | |

10.2. Variantní řešení

Zadavatel připouští variantní řešení nabídky.

11. Prohlídka místa plnění

11.1. Doba a prohlídka místa plnění stavby

Zadavatel nepředpokládá prohlídku místa budoucího plnění.

12. Ostatní ujednání

12.1. Kontakt

Kontaktní osobou je Ing.Zdeněk Polák, e-mail: zdenek.polak@atlas.cz , 569425539

12.2. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodů. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

V Nové Vsi u Chotěboře,

Dne 22.02.2007

Ing.Miloš Uchytil
starosta obce